

**Destinataires**

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMITE LOCAL BEAUMONT-ST CYR ([mairie@beaumontsaintcyr.fr](mailto:mairie@beaumontsaintcyr.fr))  
MADAME, MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE COLOMBIERS ([mairie@colombiers86.fr](mailto:mairie@colombiers86.fr))  
MADAME - EAUX DE VIENNE - AG. CHATELLERAULT ([analyses-agence-chatel@eauxdevienne.fr](mailto:analyses-agence-chatel@eauxdevienne.fr))

Délégation Départementale  
de la Vienne

Pôle Santé Publique et Environnementale  
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

**Unité de Gestion : COMITE LOCAL BEAUMONT**

<b>Prélèvement</b>	00133967	<b>Commune</b>	COLOMBIERS
<b>Unité de gestion</b>	0036 COMITE LOCAL BEAUMONT	<b>Prélevé le :</b>	<b>lundi 10 février 2025 à 09h44</b>
<b>Installation</b>	UDI 000331 BEAUMONT GRANDS PRES	<b>par :</b>	Romain VIGUIE (Labo IANESCO)
<b>Point de surveillance</b>	0000000418 BOURG	<b>Motif visite :</b>	CS
<b>Localisation exacte</b>	Robinet Mairie	<b>Type d'eau :</b>	Eau distribuée désinfectée

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IANESCO CHIMIE, Biopôle POITIERS 8601

Type de l'analyse : D2-M

Code SISE de l'analyse : 00133961

Référence laboratoire : E25-05976


Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX</b>				
Cuivre	0,02 mg/L	2	1	
Nickel	<1 µg/L	20		
Plomb	0,8 µg/L	10		

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00133967)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Poitiers le 19 février 2025

Pour le Directeur de la Délégation Départementale,  
l'Ingénieur d'études sanitaires



YVES COTTET